



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»

129626, г. Москва, Глифский пер., д. 4/9, тел. (495) 687-40-35, факс (495) 616-65-69

Свидетельство об аккредитации №31-АК от 26.02.2010

Испытательный лабораторный центр: ТСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAKE5 D-PL-14246-01-00

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии (несоответствии) продукции

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам

Регистрационный № 77.01.16.П.001705.02.11 Дата 15.02.2011 г.

На основании заявления (№, дата) 01438 02.02.2011

Организация-изготовитель
ООО "ПластПрофиль"

Адрес: 141100, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. ЩЕЛКОВО, 1-ЫЙ СОВЕТСКИЙ ПЕР., Д. 2., Россия

Импортер (поставщик), получатель

ООО "ПластПрофиль"

Адрес: 141100, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. ЩЕЛКОВО, 1-ЫЙ СОВЕТСКИЙ ПЕР., Д. 2., Россия

Наименование продукции (использовать наименование, форму, ТУ ЕЭК ЕТР)

Комплекты профильно-погонажных изделий из полимерных материалов: плантусы, уголки, комплектующие к ним с маркировкой IDEAL, (код ТН ВЭД ТС 3916, 3925)

Продукция изготовлена в соответствии с:

Декларацией о соответствии, ТУ 5772-001-53906522-2009 "КОМПЛЕКТЫ ПРОФИЛЬНО-ПОГОНАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ"

Перечень документов, представленных на экспертизу:

Протокол, ТУ

Характеристика, или реценгентный состав продукции
полимерные материалы



Рассмотрены протоколы № 1479 от 02.02.2011, экспертные заключения эксперта-материала № 11, протокол ИЛЦ ФГУ "Центр государственного надзора" УД Президента РФ (Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.165) № 262/ПТ-11-11 от 26.01.2011 г.

№ 006711

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)	Фактическое значение	Гигиенический норматив
Интенсивность запаха, баллы	1	2
Формальдегид, мг/м ³	менее 0,002	0,01
Диоксифталат, мг/м ³	менее 0,01	0,02
Дибутилфталат, мг/м ³	менее 0,01	0,1

Область применения:

Строительно-отделочные материалы для внутренней отделки жилых и общественных зданий и сооружений

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:
в соответствии с рекомендациями изготовителя.

Информация, наносимая на этикетку:

в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Производство Комплекта профильно-погонажных изделий из полимерных материалов: плинтусы, уголки, комплектующие к ним с маркировкой ПЕА1, (кол ТН ВЭД ТС 3916, 3925)

соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам.

Настоящее экспертное заключение выдано для целей подтверждения соответствия продукции Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам

Главный врач
(заместитель главного врача)



Иваненко А.В.

Иваненко А.В.

Заведующий отделом организации санитарно-эпидемиологических экспертиз

Гордеева Т.И.

Гордеева Т.И.

Эксперт (эксперты)

Чибирева А. В.

